

**DETERMINAZIONE n. 236 del 15 settembre 2022
Area Servizio Idrico Integrato**

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Piano Operativo Ambiente PSC MiTE 2014 – 2020.

“SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA, ORA IN CEMENTO AMIANTO DN 125, IN VIA NUOVA CORRIERA” – Comune di Mesola (FE). Codice Arsi 2015FECF0016 – Scheda n. 13 – Codice progetto DGSTA_22_0137 (CUP J49E18000040005).

Approvazione della Scheda A (Fase Variante non Sostanziale) ai sensi del disciplinare “Disposizione per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” approvato con delibera CAMB 5/2019.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011 n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macromanigramma dell’Agenzia approvato nel 2015 e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.”, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

richiamati:

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- l’accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;

- l'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le Linee guida “Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 e ss.mm.ii.;

vista l'istanza presentata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Cadf S.p.A., agli atti di questa Agenzia con i protocolli PG.AT/2021/7808 del 25/08/2021, inerente la richiesta di approvazione della Scheda A (fase variante non sostanziale) dell'intervento SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA, ORA IN CEMENTO AMIANTO DN 125, IN VIA NUOVA CORRIERA” – Comune di Mesola (FE). Codice Arsi 2015FECEF0016 – Scheda n. 13 – Codice progetto DGSTA_22_0137 (CUP J49E18000040005);

dato atto che:

- il progetto esecutivo dell'intervento “SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA, ORA IN CEMENTO AMIANTO DN 125, IN VIA NUOVA CORRIERA” – Comune di Mesola (FE). Codice Arsi 2015FECEF0016 – Scheda n. 13 – Codice progetto DGSTA_22_0137 (CUP J49E18000040005) è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del Gestore Cadf S.p.A.;
- il progetto esecutivo è inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'accordo finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti Piano Operativo Ambiente PSC MiTE 2014-2020– sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” sottoscritto in data 26 luglio 2018;
- il progetto esecutivo è inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- che la scheda A del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stata approvata con determinazione n. 96 del 11 giugno 2020;

dato atto inoltre che la Responsabile Unico del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato Cadf S.p.a. Ing. Monica Fantini, nominato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, ha redatto perizia di variante e atto di sottomissione nuovi prezzi;

dato atto infine che la Responsabile Unico del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato Cadf S.p.a. Ing. Monica Fantini dichiara che:

1. la perizia di variante ha portato alla formazione di n. 3 nuovi prezzi;
2. che l'applicazione dei nuovi prezzi ha determinato un aumento di Euro 83.708,95 pari al 26,408 % rispetto all'importo contrattuale e che questo rientra nel caso della lettera c), comma 1), art.106 per varianti non sostanziali del D.Lgs. 50/2016;
3. si ritiene opportuno procedere all'approvazione di una variante per consentire di apportare le modificazioni progettuali che di seguito si sintetizzano:
 - durante le fasi di scavo si è accertata l'assenza di collegamento idraulico tra la condotta di distribuzione in c.am. DN 125 posata sulla S.P.27, a nord della rotonda di Piazza Vittorio Veneto in Bosco Mesola, e la distribuzione posta a sud di detta rotonda, che termina quindi con una flangia cieca;
 - il fatto di cui sopra, accompagnato ad ulteriori accertamenti sulla funzionalità della rete, hanno portato alla conclusione che l'esecuzione di condotte volanti sulla S.P. 27 necessarie per la rimozione della tubazione esistente e contestuale posa della nuova, avrebbero potenzialmente provocato abbassamenti di pressione nel comparto servito dalla distribuzione che corre in direzione Goro;
 - in funzione di un miglioramento nell'esecutività dell'opera, si provvederà alla rimozione del tubo in c.am. una volta dismessa e posta in esercizio la nuova rete con conseguenti oneri aggiuntivi legati ad ulteriori scavi da eseguire;
4. che l'importo dei lavori di variante ammonta a netti Euro 400.692,16 (quattrocentomilaseicentonovantadue/16) di cui Euro 9.607,28 per oneri di sicurezza;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla delibera CAMB n.5/2019;

considerato che in coerenza con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, il progetto in argomento, e la relativa presente variante, non rientra tra quelli sottoposti al procedimento di approvazione da parte di ATERSIR per conferenza di servizi previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e che riguarda reti di impianti gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato;

considerato che la validazione della progettazione della suddetta variante non sostanziale è stata accertata ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii. agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/8962 del 06/09/2022;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della scheda di attuazione A relativa alla variante dell'intervento dell'intervento "SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA, ORA IN CEMENTO AMIANTO DN 125, IN VIA NUOVA CORRIERA" – Comune di Mesola (FE). Codice Arsi 2015FECEF0016 – Scheda n. 13 – Codice progetto DGSTA_22_0137 (CUP J49E18000040005) trasmessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Cadf S.p.A. con nota agli atti di questa Agenzia PG.AT/2021/7808 del 25/08/2021, allegata al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto di procedere all'approvazione, in coerenza con le Linee guida "Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi" relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 approvate con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, della scheda di attuazione A della variante dell'intervento in oggetto;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare, in coerenza con le Linee guida “Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 approvate con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, la scheda di attuazione A (Fase Variante non Sostanziale) dell’intervento “SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA, ORA IN CEMENTO AMIANTO DN 125, IN VIA NUOVA CORRIERA” – Comune di Mesola (FE). Codice Arsi 2015FECEF0016 – Scheda n. 13 – Codice progetto DGSTA_22_0137 (CUP J49E18000040005) trasmessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Cadf S.p.A. con nota agli atti di questa Agenzia PG.AT/2021/7808 del 25/08/2021, allegata al presente atto e di esso parte integrante, con le seguenti prescrizioni:
 - a) il Gestore del Servizio Idrico Integrato Cadf S.p.A. dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati e allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - b) il Gestore, qualora necessario, dovrà provvedere a rinnovare tutte le concessioni allegate al presente atto in occasione della loro scadenza;
2. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico - sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’opera;
3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Sostituzione di condotta idrica, ora in cemento amianto DN 125, in via Nuova Corriera
– Comune di Mesola.

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2015FECF0016

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J49E18000040005
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

Determinazione n. 86 del 09/06/2020

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROT. N. 23413 DEL 09/10/2020

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo C.A.D.F. S.p.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Ing. Monica Fantini</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 516.000,00 € (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 200.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 316.000,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 09/10/2020 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 21/10/2020</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 03/12/2020</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 03/12/2020</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 25/09/2021</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	369.692,16	369.692,16	311.983,21	391.084,88	
A.2	Oneri della sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.607,28	
	Totale lavori	374.692,16	374.692,16	316.983,21	400.692,16	
B	Somme a disposizione					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	75.084,64	75.084,64	75.084,64	100.684,64	
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti	13.837,35	13.837,35	13.837,35	13.837,35	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi					
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche	25.539,70	25.539,70	25.539,70	25.539,70	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	19.846,15	19.846,15	19.846,15	19.846,15	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Spese per pubblicità					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	Totale B	141.307,84	141.307,84	141.307,84	166.907,84	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	516.000,00	516.000,00	458.291,05	567.600,00	